

# EFTERLYSANDE SKYLTLAR

## Som komplement till nödbelysningen

Efterlysande skyltar, tape och andra markeringar kan användas som komplement till nödbelysning vid markering av utrymningsvägar. För optimal effekt krävs att skylten/materialet är konstant belyst för att kristallerna i densamma skall vara fullt aktiverade. Armaturer med lysrör eller kompaktlysror rekommenderas för aktivering av det efterlysande materialet. Belysning med glödljus- och natriumarmaturer avrådes. Skyltarna klistras alternativt skruvas/spikas fast.

### AFS 2008:13

| E-nr          | 73 487 50    | 73 487 51    | 73 487 52    |  |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Art kod       | 311 042      | 311 075      | 311 100      |  |
| Läsavstånd    | 10 m         | 15 m         | 20 m         |  |
| Storlek L x H | 297 x 105 mm | 420 x 148 mm | 594 x 210 mm |  |

| E-nr          | 73 487 53    | 73 487 54    | 73 487 55    |  |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Art kod       | 311 034      | 311 067      | 311 091      |  |
| Läsavstånd    | 10 m         | 15 m         | 20 m         |  |
| Storlek L x H | 297 x 105 mm | 420 x 148 mm | 594 x 210 mm |  |

| E-nr          | 73 487 56    | 73 487 57    | 73 487 58    |  |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Art kod       | 311 026      | 311 059      | 311 083      |  |
| Läsavstånd    | 10 m         | 15 m         | 20 m         |  |
| Storlek L x H | 297 x 105 mm | 420 x 148 mm | 594 x 210 mm |  |

| E-nr          | 73 487 59    | 73 487 60    | 73 487 61    | 73 487 62    |  |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Art kod       | 313 642      | 313 659      | 313 667      | 313 675      |  |
| Läsavstånd    | 10 m         | 10 m         | 10 m         | 10 m         |  |
| Storlek L x H | 297 x 105 mm | 297 x 105 mm | 297 x 105 mm | 297 x 105 mm |  |

### ISO 7010:2012

| E-nr          | 73 407 96    | 73 407 99    | 73 408 04    |  |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Art kod       | 82-0141      | 82-0241      | 82-0541      |  |
| Läsavstånd    | 15 m         | 20 m         | 25 m         |  |
| Storlek L x H | 300 x 150 mm | 400 x 200 mm | 500 x 250 mm |  |

| E-nr          | 73 407 97    | 73 408 01    | 73 408 06    |  |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Art kod       | 82-0142      | 82-0242      | 82-0542      |  |
| Läsavstånd    | 15 m         | 20 m         | 25 m         |  |
| Storlek L x H | 300 x 150 mm | 400 x 200 mm | 500 x 250 mm |  |

| E-nr          | 73 407 98    | 73 408 02    | 73 408 07    |  |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Art kod       | 82-0145      | 82-0245      | 82-0545      |  |
| Läsavstånd    | 15 m         | 20 m         | 25 m         |  |
| Storlek L x H | 300 x 150 mm | 400 x 200 mm | 500 x 250 mm |  |

### Dörrmidjeskylt

| E-nr      | Storlek L x H |
|-----------|---------------|
| 73 487 63 | 800 x 105 mm  |

### Efterlysande tape (10 m/ rulle)

| E-nr      | Bredd |
|-----------|-------|
| 73 415 89 | 50 mm |

### Självhäftande markering

| E-nr      | Mått  |
|-----------|-------|
| 73 487 64 | 55 mm |

### Specials skylt (för dörr med dörröppnare)

| E-nr      | Storlek L x H |
|-----------|---------------|
| 73 480 49 | 500 x 150 mm  |



### Läsavståndstabell Efterlysande materialets storlek

| Höjd mm | Läsavstånd |
|---------|------------|
| 100     | 10 m       |
| 124     | 12 m       |
| 150     | 15 m       |
| 189     | 18 m       |
| 250     | 25 m       |