

**Spannungsprüfer KP-Test 5**  
**SPANNUNGSPRÜFER KP-TEST 5**  
voltage detector KP-Test 5  
VOLTAGE DETECTOR KP-TEST 5

<b>Materialnummer:</b>	<b>930190001</b>
part number:	
<b>Variante:</b>	<b>00553</b>
variant:	
<b>Nennspannung AC:</b>	12-24kV 50Hz
nominal voltage UN AC	12-24kV 50Hz
<b>Netzart:</b>	Drehstromnetz
configuration of network:	three-phase network
<b>Ausführung:</b>	IEC 61243-1
construction:	IEC 61243-1
<b>*) Anmerkung:</b>	keine Angabe
*) comment	not stated
<b>Eintauchtiefe:</b>	Ai = 603 mm
insertion depth:	Ai = 603 mm
<b>Signalmodus:</b>	C0II
blink mode:	C0II
<b>Isolierstange:</b>	IP L=725; LH=300; d=24
insulating pole	IP L=725; LH=300; d=24
<b>Sprache der Beschilderung:</b>	schwedisch
language of labels:	swedish
<b>Abmessungen L0 / LT (mm):</b>	L0 = 1.423 mm; LT = 833 mm
dimensions L0 / LT (mm):	L0 = 1.423 mm; LT = 833 mm
<b>Abmessungen Li / LH (mm):</b>	Li = 520 mm; LH = 300 mm
dimensions Li / LH (mm):	Li = 520 mm; LH = 300 mm
<b>Zulassungsnummer:</b>	keine Angabe
homologation number:	not stated
<b>Etikettenfarbe:</b>	Standard
color of label:	standard
<b>Verpackung:</b>	Standard
package:	standard
<b>Nettogewicht (ca.):</b>	1,2 KG
net weight (approx.):	

Änderungen vorbehalten / subject to modification

20.12.2018 | 11:09:09

PFISTERER Kontaktsysteme GmbH  
Rosenstrasse 44  
73650 Winterbach  
Deutschland

Geschäftsführer:  
Martin Billhardt | Dr. Walter Demmelhuber  
Holger Schlechter

Sitz der Gesellschaft: Winterbach  
Handelsregister: Stuttgart HRB 731157  
USt.IDNr.: DE266411537  
**Bayern LB**  
IBAN DE95 7005 0000 0004 4509 98  
SWIFT/BIC BYLADEMMXXX  
**HSBC Trinkaus**  
IBAN DE06 3003 0880 0500 4720 06  
SWIFT/BIC TUBDDE33XXX

**Baden-Württembergische Bank**  
IBAN DE28 6005 0101 0002 4782 90  
SWIFT/BIC SOLADEST600  
**Deutsche Bank AG Stuttgart**  
IBAN DE29 6007 0070 0135 9900 00  
SWIFT/BIC DEUTDE33XXX  
**Commerzbank AG**  
IBAN DE90 6004 0071 0285 9999 00  
SWIFT/BIC COBADEFFXXX