

## TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0793-10

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

### Eltryckeslås SL 510, SL 511, SL 520, SL 521, SL 530, DEL 7101, DEL 7102 och DEL 7041

- Innehavare** Safetron AB, Box 2096, 650 02 Karlstad  
Tel: 054-19 02 45, Fax: 054-19 02 75,  
Hemsida: [www.safetron.com](http://www.safetron.com), Organisationsnr: 556477-8412
- Produkt** Eltryckeslås SL 510, SL 511, SL 520, SL 521, DEL 7101 och DEL 7102 är utförda i rättvänd och omvänd funktion där fallkolven håller dörren stängd. SL 530 och DEL 7041 är utförd i rättvänd funktion, dvs låset är reglat i strömlöst utförande.
- Avsedd användning** Eltryckeslås SL 510, SL 511, SL 520, SL 521, DEL 7101 och DEL 7102 är avsedda för montering i brandtekniskt godkända enkeldörrar i högst klass E 120, A 120 eller EI 120.  
Eltryckeslås SL 530 och DEL 7041 är avsedda för montering i brandtekniskt godkända enkeldörrar i högst klass E 60, A 60 eller EI 60.
- Handelsnamn** Safetron eltryckeslås SL 510, SL 511, SL 520, SL 521, SL 530  
Dorma eltryckeslås DEL 7101, DEL 7102, DEL 7041
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  
  
Skydd mot brandspridning mellan brandceller\* 5:6214  
  
\* Godkännandet förutsätter att låset blir strömlöst antingen via impuls från ett centralt brandlarm-system eller via separata rök- eller värmedetektorer som, om det inte är uppenbart obehövt, skall vara monterade på var sida om dörren.
- Tillhörande handlingar** Inkopplingsanvisning Safetron Eltryckeslås, daterad 2011-01-01  
Underhåll av Safetron Eltryckeslås, daterad 2011-01-31
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2011-03-01 med diarienummer 210-11-0004 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

**Kontroll (forts)** Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

**Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Safetron AB, Karlstad

**Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/tillverkningsställe  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typgodkännandets nummer  
Godkännande

**Safetron AB, Karlstad**



**SP SITAC 1002**

t ex **SL 510**

**SC0793-10**

t ex För användning tillsammans med godkända enkeldörrar i högst brandteknisk klass E 60/A 60/EI 60

**nr/datum**

**SP**

Löpande tillverkningsnummer eller datum  
Kontrollorgan

**Bedömningsunderlag** Rapport nr PX04770 från SP.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning Safetron Eltryckeslås", daterad 2011-01-31.

**Kommentarer** Monteringsanvisningar skall medfölja varje leverans.

Om inte annat anges i dörrens godkännande skall fallkolven gripa in i slutblecket minst 7 mm för brandteknisk klass E 30/A 30/EI 30 och minst 10 mm för E 60/A 60/EI 60. För högre brandtekniska klasser gäller förutsättningar som anges i dörrens typgodkännandebevis.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-03-22 och projektnummer PX08533.

**Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2016-03-21.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Per Adolfsson